



제13-0749호

안 전 인 증 서

CMP PRODUCTS

"Glasshouse Street St Peters Newcastle upon tyne NE6 1BS United Kingdom"

위 사업장에서 신청하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품 _____

_____ 목 _____

Cable gland

_____ 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 _____

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
A**	첨부참조 Ex e II	13-GA4BO-0749X

_____ 인 증 기 준 _____


방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

_____ 인 증 조 건 _____

Ta : -60 °C ~ +130 °C, -20°C~+200°C

2013 년 9 월 16 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장 :

"Glasshouse Street St Peters Newcastle upon Tyne NE6 1BS United Kingdom CMP Products Ltd" 에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요 :

Cable gland(Ex e II)

3. 인증범위 :

Types A**(정격용량-첨부참조)

4. 안전한 사용을 위한 조건 :

방호장치안전인증고시(고용노동부고시제2010-36호) 준수

5. 인증(변경)사항 :

6. 그 밖의 사항 :

안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증받은자의 의무준수
