



제13-0748호

안 전 인 증 서

CMP PRODUCTS

Glasshouse Street St Peters Newcastle upon Tyne NE6 1BS United Kingdom

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식 · 모델	용량 · 등급	인증번호
A**	첨부참조 Ex nR II	13-GA4BO-0748X

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

Ta : -60℃~+130℃, -20℃~+200℃

2013년 09월 16일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장 :

"Glasshouse Street St Peters Newcastle upon Tyne NE6 1BS United Kingdom CMP Products Ltd" 에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요 :

Cable gland(Ex nR II)

3. 인증범위 :

Types A**(정격용량-첨부참조)

4. 안전한 사용을 위한 조건 :

방호장치안전인증고시(고용노동부고시제2010-36호) 준수

5. 인증(변경)사항 :

6. 그 밖의 사항 :

안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증받은자의 의무준수

[첨 부] : 정격용량

The gland and seal sizes are determined by the entry thread and cable range take sizes :

Gland Size	Entry Thread	Entry thread 'B' version	Cable Sheath Φ (mm)	
			min.	max.
16	M16×1.5	-	3.2	8.7
20s/16	M20×1.5	M25×1.5	3.2	8.7
20s	M20×1.5	M25×1.5	6.1	11.7
20	M20×1.5	M25×1.5	6.5	14.0
25	M25×1.5	M32×1.5	11.1	20.0
32	M32×1.5	M40×1.5	17.0	26.3
40	M40×1.5	M50×1.5	23.5	32.2
50s	M50×1.5	M63×1.5	31.0	38.2
50	M50×1.5	M63×1.5	35.6	44.1
63s	M63×1.5	M75×1.5	41.5	50.0
63	M63×1.5	M75×1.5	47.2	56.0
75s	M75×1.5	M90×2.0	54.0	62.0
75	M75×1.5	M90×2.0	61.1	68.0
90	M90×2.0	M100×2.0	66.6	80.0
100	M100×2.0	M115×2.0	76.0	91.0
115	M115×2.0	M130×2.0	86.0	98.0
130	M130×2.0	Not available	97.0	115.0