



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
"ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ"

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)  
Reg. № РОСС RU.ИС20.К00400

Лицензия Ростехнадзора № ДЭ-00-008635 (НХ) Лицензия Ростехнадзора № ДЭ-00-008991 (ГУ)

Орган по сертификации взрывозащищенного  
и рудничного электрооборудования  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.11ГБ05  
Аккредитован в Схеме МЭКЕх

Орган по сертификации  
Систем менеджмента качества  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.13ИК31

Орган по сертификации горно-шахтного  
оборудования  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.11МШ06

Испытательная лаборатория ЦСВЭ  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21ГБ04  
Свидетельство об аккредитации  
в Российском Морском  
Регистре Судоходства № 09.00319.011  
Аккредитована в Схеме МЭКЕх

Генеральному директору  
ООО «АТЭКС-Электро»  
г - ну Сидорцову О.А.

Исх. № 153 от 29.10.2013 г.

197341, г. Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр-т, д. 27, литер А,  
помещение 20Н  
Тел.: +7 (812) 380 55 88  
Факс: +7 (812) 380 55 88  
E-mail info@atekselektro.ru

В приложении к сертификату № TC RU C-GB.ГБ05.В.00138, лист 4, бланк серии RU № 0045040 указано исполнение заглушек стопорных 747,757,767 только из металла.  
Не было указано исполнение заглушек стопорных 747,757,767 из полиамида.  
Таблицу с указанными полиамидными заглушками стопорными 747,757,767 следует читать:

747, 757, 767	Стопорные заглушки (металлические)	1Ex d IIC Gb X 1Ex e IIC Gb X Ex ta IIIC Da X IP66, IP67, IP68	-
747, 757, 767	Стопорные заглушки (полиамидные)	1Ex e IIC Gb X Ex ta IIIC Da X IP66, IP67, IP68	от -20°C до 60°C

Данное письмо считать неотъемлемой частью приложения к сертификату № TC RU C-GB.ГБ05.В.00138.

Руководитель органа



Эксперт

А.С. Залогин

Н.Н. Преловский



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
"ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ"

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)  
Per. № РОСС RU.ИС20.К00400

Лицензия Ростехнадзора № ДЭ-00-008635 (НХ) Лицензия Ростехнадзора № ДЭ-00-008991 (ГУ)

Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.11ГБ05  
Аккредитован в Схеме МЭКEx

Орган по сертификации Систем менеджмента качества  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.13ИК31

Орган по сертификации горно-шахтного оборудования  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.11МШ06

Испытательная лаборатория ЦСВЭ  
Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.21ГБ04  
Свидетельство об аккредитации  
в Российском Морском  
Регистре Судоходства № 09.00319.011  
Аккредитована в Схеме МЭКEx

Out. № 153 of 21.10.2013

Mr O.A. Sidortsov  
General Director  
ATEX-Electro Ltd

Room 20H, letter A,  
h. 27 Kolomyazhskiy prospect,  
St. Petersburg, 197341,

Tel.: +7 (812) 380 55 88  
Fax: +7 (812) 380 55 88  
E-mail info@atekselectro.ru

In the schedule to the certificate № TC RU C-GB.ГБ05.В.00138, page 4, form series RU № 0045040 it is specified that stopping plugs 747,757,767 are metallic only. Polyamide stopping plugs 747,757,767 had not been specified. The table with the polyamide stopping plugs 747,757,767 shall now be read as follows:

747, 757, 767	Stopping plugs (metallic)	1Ex d IIC Gb X 1Ex e IIC Gb X Ex ta IIIC Da X IP66, IP67, IP68	-
747, 757, 767	Stopping plugs (polyamide)	1Ex e IIC Gb X Ex ta IIIC Da X IP66, IP67, IP68	from -20°C to 60°C

This letter shall be considered as indispensable part of the schedule to the certificate № TC RU C-GB.ГБ05.В.00138.



Body manager

A.S. Zalogin

Expert

N.N. Prelovski